

Rouen, le 20 juin 2024

MONSIEUR  
CU LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE (LHSM)  
19 RUE GEORGES BRAQUE  
76600 LE HAVRE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE  
LHSM-MONTIVILLIERS

Prélèvement 00293474  
Unité de gestion LHSM-MONTIVILLIERS (UGE 0105)  
Installation MONTIVILLIERS (UDI 000373)  
Point de surveillance POINT COMMUNAL 2 (P 0000000857)  
Commune MONTIVILLIERS  
Localisation exacte service technique robinet salle de pause

Prélevé le : mercredi 12 juin 2024 à 13h00  
par : CHLOE LEGRAS  
Type visite : D1  
Type d'eau : T  
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Aspect (qualitatif)	0 SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OE				
Turbidité néphélobimétrie NFU	0,43 NFU				2,00
Température de l'eau	21,0 °C				25,00
Conductivité à 25°C	682 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,3 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,20 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,25 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D1

Code SISE de l'analyse : 00293536

Référence laboratoire : E.2024.10795-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	3 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	5 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL)				0

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,020 mg/L				0,10
Nitrites (en NO <sub>2</sub> )	<0,010 mg/L		0,50		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,84 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	42,1 mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00293474)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général  
Signé  
L'ingénieur d'études sanitaires  
Anne GERARD